



TUHOPOLTTOJEN TORJUNTA

Sisällysluettelo

1 Ohjeen tarkoitus.....	2
2 Vaatimukset tuhopolttojen torjumiseksi	2
2.1 Rakennuksen ulkoseinusta.....	2
2.2 Lastauslaiturit ja -katokset	2
2.3 Jätteet, jäteastiat ja jätekatokset.....	2
2.4 Rakennuksen ullakot, kellarit ja muut yhteiset tilat.....	2
2.5 Porrashuoneet ja yleisten tilojen käytävät.....	2

Tämä on Finanssiala ry:ssä laadittu turvallisuusohje.
Ohjeen tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja ehkäistä vahinkoja.

Tuhopolttojen torjunta

1 Ohjeen tarkoitus

Tässä ohjeessa annetaan vaatimukset tuhopolttojen torjumiseksi.

2 Vaatimukset tuhopolttojen torjumiseksi

2.1 Rakennuksen ulkoseinusta

Syttyvää materiaalia ei saa säilyttää rakennuksen ulkoseinustoilla, mikäli se aiheuttaa palon leviämisvaaran rakennukseen. Palon leviäminen rakennukseen voidaan estää palonkestävällä rakenteella tai sijoittamalla syttyvä materiaali riittävän kauas seinästä.

2.2 Lastauslaiturit ja -katokset

Lastauslaitureilla ja –katoksissa saa säilyttää syttyvää materiaalia vain, jos asiattomien pääsy näihin kohteisiin on estetty.

2.3 Jätteet, jäteastiat ja jätekatokset

Jätteet on säilytettävä siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

Jäteastioiden ja jätekatoksien on oltava vähintään seuraavien turvaetäisyyksien päässä rakennuksen räystääslinjasta.

Neljä metriä

- yksittäiset enintään 600 litran jäteastiat
- metalliset jäteastiat

Kuusi metriä

- jäteastiaryhmät
- pahvirullakot

Kahdeksan metriä

- vaihtolavat
- jätekatokset
- kuormalavapinot

Palon leviäminen jätekatoksesta rakennukseen voidaan vaihtoehtoisesti estää palonkestävällä rakenteella.

Jätekatosten tulee olla lukittavia.

2.4 Rakennuksen ullakot, kellarit ja muut yhteiset tilat

Rakennuksen ullakot, kellarit ja muut yhteiset tilat on lukittava siten, että asiattomien pääsy näihin tiloihin on estetty.

2.5 Porrashuoneet ja yleisten tilojen käytävät

Porrashuoneissa ja yleisten tilojen käytävillä ei saa säilyttää eikä varastoida mitään tavaraa.

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki
www.finanssiala.fi

