



PELASTUSTOIMEN AVAINSÄILÖT

Tämä on Finanssiala ry:ssä laadittu turvallisuusohje.
Ohjeen tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja ehkäistä vahinkoja.

Avaimien säilytys

Pelastustoimen tulee säilyttää hallinnassaan olevia avaimia turvallisesti, niin että ne eivät ole ulkopuolisten nähtävillä. Jos avaimia säilytetään pelastustoimen autoissa, on niiden oltava autoon kiinnitetyssä lukitussa avainsäilössä tai avainkaapissa.

- Säilytettäessä avaimia pelastusasemalla on niiden oltava lukitussa metallisessa standardin SFS-EN 14450 mukaan testatussa avainkaapissa.
- Mikäli asemalla ei ole jatkuvaa miehitystä, on avainkaappi sijoitettava murtohälytys- tai vastaavalla järjestelmällä valvottuun tilaan. Valvontajärjestelmästä on johdettava hälytystieto paikkaan, jossa on jatkuva miehitys.

Kiinteistön ulkoavainsäilö

Asiakaskiinteistöjen avainsäilö (putkilukko) asennetaan upottamalla säilö kiinteistön ulkopuolelle, näkyvälle paikalle, noin 2 metrin korkeudelle seisomatasosta. Avainsäilö on asennettava huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan. Mikäli kiinteistön rakennusmateriaali ei sovellu uppokiinnitystä varten, on avainsäilö kiinnitettävä läpipulttaamalla valmistajan ohjeita noudattaen.

Kiinteistön ulkopuolelle asennettuun avainsäilöön sijoitetaan paloilmoittimelle johtava reittiavain. Avainsäilö on oltava varustettuna elektronisella tunnisteella mahdollisen mekaanisen sarjoituksen lisäksi.

Kiinteistön sisäavainsäilö

Kiinteistön sisällä on valmistajan ohjeiden mukaan asennettu toinen avainsäilö.

Avainsäilössä on kiinteistön sisäovien reittiavain, jolla on pääsy tarvittaviin tiloihin.

Avainsäilöstä on siirrettävä hälytystieto jatkuvasti valvottuun ja miehitettyyn paikkaan.

Lisätietoja

Avainturvallisuusohje

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Ohjeet ja luettelo testatuista avainsäilöistä on saatavilla www.vahingontorjunta.fi

(Turvallisuusohjeet, Luettelointi)

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki
www.finanssiala.fi

