

Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.tem@gov.fi

Diaarinumero VN/29409/2022

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkökäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä

Finanssiala ry (FA) pitää asetusta kokonaisuudessaan onnistuneena. Yhtenäiset valtakunnalliset säännöt helpottavat toimijoiden varautumista sähkökatkoksiin.

FA pitää hyvänä sitä, että sähkökäyttäjillä on tieto siitä, kuinka keskeytyskriittiseksi oma sähkökäyttöpaikka on luokiteltu. Tällöin kukin sähkökäyttöpaikka voi suunnitella ja mitoittaa varautumisensa mahdolliseen sähköjakelukatkokseen.

FA pitää hyvänä myös sitä, että sähkökatkoista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa sähkökäyttöpaikkaan. Viestinnässä tulisi myös huomioida sähkökäyttöpaikkojen vuokralaiset, jotka eivät ole suorassa sopimussuhteessa sähköverkko-yhtiöön.

Pykäläkohtaiset kommentit

2§ Kriittiset sähkökäyttöpaikat

Finanssialan toimivuus myös sähkökatkojen aikana mahdollistaa yhteiskunnan toimivuuden. Finanssitoimiala taas on täysin riippuvainen tietoliikenneverkkojen toiminnasta. Laaja sähkökatko hiljentää tietoliikennemastot muutamassa tunnissa, mikä estää pankkien sähköisten palvelujen käyttöä ja käteis- ja maksuautomaattien sekä useimpien maksupääteiden toiminnan.

Asetuksessa tulisi huomioida myös tietoliikenneverkkojen toimivuus huomioimalla tietoliikenteen runko- ja alueverkkojen prioriteetti sähkösaannissa.

Maksuliikenteessä on lukuisia arvoketjuja ja keskinäisriippuvuuksia, joiden häiriintyminen aiheuttaa vaikutuksia myös sähkökäyttöalueen ulkopuolelle. Finanssialan toimijat ovat itse varautuneet laajasti sähkökatkoihin ja häiriöihin muun muassa konesalien varavoimakoneiden avulla. Varavoiman avulla pankin omat järjestelmät pysyvät toiminnassa, mutta palvelujen loppukäyttäjä ei pysty niitä käyttämään, jos tietoliikenneverkko ei toimi pankin ja loppukäyttäjän välillä.

Finanssiala tulee lisätä 2§:n ensimmäiseen momenttiin kriittisenä sähkökäyttöpaikkana. Pankkitoiminta on osa kriittistä infraa.

3§ Muiden sähkökäyttöpaikkojen etusijajärjestys

Pykälässä käytetään termiä "lyhyeksi ajaksi". Asetus tai muistio eivät kuitenkaan selvennä millaista aikahaarukkaa tällä tarkoitetaan.

Jotta sähkökäyttöpaikka pystyy tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti varautumaan sähkökatkoksiin, tulee pykälässä käytetty "lyhyt aika" määritellä.

Muuta

Valmistelumuiustiossa on viittaus sähkömarkkinalakiin. Tekstissä on ilmeisesti virheellinen numeroviittaus, oikea lienee (588/2013).

Finanssiala ry

Taina Ahvenjärvi